



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU

87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 16 tel. 54 4116833

fax 54 4116840 e-mail: psse.wloclawek@pis.gov.pl, www.pssewloclawek.pl

N.HK-5211-3-2-4/14

L.dz. 1586

Włocławek, 12.03.2014 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Fabiankach
Fabianki 87B
87-811 Fabianki

O C E N A

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Szpetalu Górnym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), § 14 ust. 1 pkt. 1, § 16 ust 1, 2, 3 i 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.), po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach pobrania próbek wody nr 19/N.HK/W/14 i 21/N.HK/W/14 oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranej w niżej wymienionych miejscach:

| Lp | Numer próbki | Numer sprawozdania | Data | Miejsce pobrania próbki |
|-----|--------------|--------------------|------------|--|
| 1. | W/47/14 | L.WŻ/W-632-W/47/14 | 17.02.2014 | Szpetal Górny, SUW – kran na rurociągu wody uzdatnionej |
| 2. | W/48/14 | L.WŻ/W-632-W/48/14 | 17.02.2014 | Fabianki 1, Publiczne Gimnazjum – kran w łazience |
| 3. | W/49/14 | L.WŻ/W-632-W/49/14 | 17.02.2014 | Cyprianka 107, Szkoła Podstawowa – kran w łazience |
| 4. | W/53/14 | L.WŻ/W-632-W/53/14 | 20.02.2014 | Szpetal Górny, SUW – kran na rurociągu wody surowej |
| 5. | W/54/14 | L.WŻ/W-632-W/54/14 | 20.02.2014 | Szpetal Górny, SUW – kran na rurociągu wody uzdatnionej |
| 6. | W/55/14 | L.WŻ/W-632-W/55/14 | 20.02.2014 | Fabianki 1, Publiczne Gimnazjum – kran w łazience |
| 7. | W/56/14 | L.WŻ/W-632-W/56/14 | 20.02.2014 | Cyprianka 107, Szkoła Podstawowa – kran w łazience |
| 8. | W/57/14 | L.WŻ/W-632-W/57/14 | 20.02.2014 | Chełmica Cukrownia, SW 2A – woda surowa |
| 9. | W/58/14 | L.WŻ/W-632-W/58/14 | 20.02.2014 | Chełmica Cukrownia, SUW – kran na rurociągu wody uzdatnionej |
| 10. | W/59/14 | L.WŻ/W-632-W/59/14 | 20.02.2014 | Nasiegniewo 68, Zespół Szkół – kran w łazience |

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Szpetalu Górnym, zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Fabiankach, Fabianki 87B, 87-811 Fabianki.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2014 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobrano 3 próbki wody z wodociągu w Szpetalu Górnym. Próbki wody pobrano ze stałych monitorowanych punktów zlokalizowanych na stacji uzdatniania w Szpetalu Górnym, w Publicznym Gimnazjum w Fabiankach oraz w Szkole Podstawowej w Cypriance.

Badania 2 próbek wody wykonano w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 próbki wody w zakresie monitoringu przeglądowego.

Z parametrów bakteriologicznych oznaczono w zakresie monitoringu kontrolnego bakterie grupy coli i Escherichia coli, a w zakresie monitoringu przeglądowego dodatkowo Enterokoki, Clostridium perfringens oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72 h.

Natomiast z parametrów fizykochemicznych oznaczono w zakresie monitoringu kontrolnego przewodność, barwę, smak, mętność, zapach, odczyn, jon amonowy, a w zakresie monitoringu przeglądowego dodatkowo azotyny, azotany, żelazo, mangan, twardość, chlorki, utlenialność, fluorki, siarczany, ołów, kadm, chrom, miedź, nikiel, magnez, rtęć, arsen, bor, cyjanki, sól, bromiany, bezno(a)piren, Σ WWA, glin, selen, antymon Σ THM, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-dichloroetan, benzen, chlorek winylu, epichlorohydrynę, tetrachlorometan, pestycydy, Σ pestycydów.

W próbkach wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 4 jtk i 17 jtk przy obowiązującej normie 0 jtk w 100 ml wody. Potwierdzają to sprawozdania z badań Nr L.WŻ/W-632-W/47/14, L.WŻ/W-632-W/48/14, L.WŻ/W-632-W/49/14.

W związku z tym, w dniu 20 lutego 2014 r. pobrano 7 kontrolnych próbek wody, w których oznaczono bakterie grupy coli. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli.

Biorąc powyższe pod uwagę, woda z wodociągu w Szpetalu Górnym spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) w zakresie oznaczonych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku, biorąc powyższe pod uwagę, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Szpetalu Górnym.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
we Włocławku

Magdalena Fejdowska

Otrzymują:

1. adresat
2. Wójt Gminy Fabianki
87-811 Fabianki
3. N.HŻ –HD w/m
4. a/a